

P. KIEROWNIK KSIĘGOWOŚĆ

20.08.2021

Winnica, dn. 19.08.2021 r.

**Zakład Budżetowy
w Winnicy Sp. z o.o.**
Ul. Pułtуска 25
06-120 Winnica
NIP 568 16 14 420

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
w Gołdkowie

Wpłynęło dnia 20.08.2021 r.
Liczba dziennika 1281 / 2021

**Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w
Gołdkowie
Gołdkowo 41 G
06-120 Winnica**

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych na zmianę przebiegu przyłącza do sieci kanalizacyjnej z dnia 11.08.2021 r. Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o., ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica określa następujące warunki techniczne zmiany przebiegu przyłącza kanalizacyjnego na działce ewidencyjnej nr 19/32, obręb Gołdkowo, gmina Winnica.

W celu przebudowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej należy:

1. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować z rur PVC DN 150 klasy ciśnień SN8.
2. Przebudowę przyłącza dokonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym – zał. Nr 1.
3. Zmianę przebiegu sieci kanalizacyjnej dokonać na działce ewidencyjnej 19/36 wzdłuż zachodniej granicy działki, następnie połączyć nowopowstały odcinek sieci prostopadle w kierunku istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na działce 19/32.
4. Montaż i układanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rurę układać na 15cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30cm nad wierzch rury.
5. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasyпки) zgodnie z wymogami producenta rur.
6. Przy każdej zmianie kierunku przepływu ścieków, przekroju przewodu kanalizacyjnego, w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji, należy zaprojektować studnie kanalizacyjne o średnicy co najmniej $\varnothing 315$ lub $\varnothing 425$.
7. Odległości między studzienkami w zależności od średnicy przyłącza powinny wynosić:

- a. dla średnicy 0,15m - do 35m,
 - b. dla średnicy 0,20m - do 45m,
 - c. dla średnicy powyżej 0,20m - do 60m.
8. Należy przyjmować spadki przyłączy zapewniające prędkości przepływów ścieków nie powodujących odkładania się osadów (zaleca się min. dopuszczalny spadek 2% przyłącza o średnicy \varnothing 150).
 9. Nad rurociągiem, na wysokości 20 cm nad grzbietem rur, należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru brązowego.
 - 10. W przypadku konieczności prowadzenia przewodów kanalizacyjnych przez grunty osób trzecich, inwestor winien uzyskać pisemną zgodę właścicieli tych terenów lub decyzję odpowiedniego organu na przebieg i lokalizację przewodów.**
 11. Materiały używane do budowy przyłączy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
 12. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne
 13. Typ włazu na studziencie dobrać w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z usytuowaniem studzienki – zgodnie z aktualną normą oraz katalogiem producenta.
 14. Przed przystąpieniem do wykonania robót przez inne podmioty gospodarcze niż Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o., należy poinformować o tym fakcie Zakład Budżetowy na 2 dni przed planowanym terminem.
 15. Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego winien odbyć się w obecności przedstawiciela Zakładu Budżetowego w Winnicy Sp. z o.o. przed zasypaniem instalacji.
 16. Każdorazowe odstępianie od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga uzgodnienia z Zakładem Budżetowym w Winnicy Sp. z o.o.
 17. Inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyłącza i dostarczyć ją do Zakładu Budżetowego w Winnicy Sp. z o.o.
 18. Inwestor ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem stosownych dokumentów, wykonania projektu wykonawczego przyłącza do projektowanego budynku, wykonania przyłączy i dokumentacji powykonawczej.
 19. Ważność warunków technicznych podłączenia ustala się na 2 lata od daty wydania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Brodowski

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. ul. Pułuska 25, 06-120 Winnica zarejestrowana w . Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 568 16 14 420 , nr REGON: 145307329
e-mail: zbwinnica@gmail.com , tel: 23 691 40 87

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Przyłączenia nieruchomości do sieci celem realizacji usług świadczonych przez Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. na rzecz klientów.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostawą wody pitnej i odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.

Ma Pani/Pan prawo do:

- a. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
- b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- d. przenoszenia danych,
- e. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
- f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się:

1. pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zbwinnica@gmail.pl

